

**Администрация городского округа г. Урюпинск Волгоградской области
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Колокольчик» городского округа г. Урюпинск**

ул. 50 лет Победы, 12, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403113, тел. 8(84442)3-03-00
ИНН – 3438200288, КПП – 343801001, ОКПО – 41473973, ОГРН – 1023405772719

Исх. от 11.01.2019 г. № 02 Главному государственному инспектору
Нехаевского, Новониколаевского и
Урюпинского районов Волгоградской области
по пожарному надзору

В.И.Поликарпову

Ответ на представление № 42-75/2018/4 от 14 декабря 2018 года по акту проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 78 от 11 декабря 2018 г. Управления надзорной деятельности и профилактической работы отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Нехаевскому, Новониколаевскому и Урюпинскому районам Волгоградской области в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2 «Колокольчик» городского округа г. Урюпинск были приняты меры по устранению выявленных в ходе проверки фактов невыполнения обязательных требований пожарной безопасности:

- в коридорах первого и второго этажей здания детского сада разработаны планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 Национального стандарта РФ. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля утв. приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 г. № 260-ст. (приложение № 1);
- во исполнении ст. 4, ст.86 ФЗ -123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.1.3. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализаций зданий сделан запрос на предоставление пожарного сертификата на полимерные трубопроводы внутреннего противопожарного водопровода в здании детского сада;
- на лестничной клетке правого крыла здания детского сада устранено нарушение по утеплению стены горючим материалом (матрац) (раздел «к» п.23 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. (приложение № 2);
- под лестничным маршем первого этажа устранено нарушение по хранению мебели раздел «к» п.23 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. (приложение № 3)

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 2 «Колокольчик»



Е.А.Звенигородская